

化学化工学院实验室安全检查通报

【2024】第3期

检查时间：2024年3月5日

检查范围：教学实验室和学科实验室

检查人员：吉红、贾海浪、刘玉海、周雅静

各实验室安全责任人：

为保障实验室安全，切实做好实验室安全工作，加强安全意识，消除安全隐患，预防实验室安全事故的发生，保障师生的人身安全和校园的安全稳定，根据化学化工学院实验室安全管理办法要求，3月5日，学院书记吉红、学院副院长贾海浪、中心实验室主任刘玉海和院安全检查小组相关人员对4号楼、5号楼、14号楼、45号楼和32号楼的教学与科研实验室进行安全检查。现将检查发现的问题通报如下：

一、科研实验室存在的问题：

1、科研实验室 14-110

- (1) 洗眼器放在消防箱上；
- (2) 防爆冰箱未上锁，未有试剂使用记录；
- (3) 试剂未规范张贴试剂标签。

2、科研实验室 14-316-2

- (1) 电柜未上锁；
- (2) 试剂未规范张贴试剂标签；

3、科研实验室 14-316-1

- (1) 实验室无人未上锁；
- (2) 实验室内存放折叠床等生活用品。

4、科研实验室 14-309

- (1) 纯净水未去除原标签使用规范标签；
- (2) 试剂柜未上锁；
- (3) 试剂较多，较乱；
- (4) 试剂未规范张贴标签。

5、科研实验室 14-405



- (1) 管制品未放入防爆柜；
- (2) 易燃液体不能放入普通冰箱。

6、科研实验室 14-409

- (1) 试剂未规范张贴标签。

7、科研实验室 14-519

- (1) 易燃物放入木制柜子；
- (2) 通风橱内放易燃试剂。

8、科研实验室 14-507

- (1) 试剂未规范张贴标签；
- (2) 试剂柜清单未填写数量；
- (3) 普通冰箱存放易燃试剂。

9、科研实验室 45-2-906

- (1) 易燃试剂未放入防爆柜，且试剂清单无数量；
- (2) 试剂未规范张贴标签；
- (3) 氧化剂、易燃物、有机试剂混合存放；
- (4) 试剂架上存放危化品。

10、科研实验室 45-2-914

- (1) 实验室内存放取暖器、蒸锅等生活用品。

11、科研实验室 45-2-916

- (1) 管制品未放入防爆柜；
- (2) 试剂未规范张贴标签；
- (3) 通风橱内存放易燃试剂

12、科研实验室 45-2-908

- (1) 研磨机周围未贴警戒线；
- (2) 冰箱试剂清单与试剂不符。

13、科研实验室 45-2-909

- (1) 试剂柜未上锁；
- (2) 试剂清单无数量；
- (3) 危化品放试剂架上；

(4) 通风厨内和下面放试剂。

14、科研实验室 45-2-911

- (1) 管式炉无操作规程；
- (2) 特气柜标识与实际放入气体不一致。

15、科研实验室 45-2-912

- (1) 高温、高压设备缺操作规程；
- (2) 设备张贴已坏标签，还在使用

二、教学实验室存在的问题：

1、教学实验室 14-1-1

- (1) 灭火毯挂反；
- (2) 气体钢瓶缺手轮。

2、教学实验室 14-104

- (1) 灭火毯只有空盒；
- (2) 电箱未上锁。

3、教学实验室 14-109

- (1) 灭火毯挂反；
- (2) 气体钢瓶缺手轮；
- (3) 异丙醇未放入防爆试剂柜。

4、教学实验室 14-112

- (1) 防爆冰箱无防爆标识；
- (2) 实验室灰尘较多。

5、教学实验室 14-114

- (1) 易燃液体未放入防爆试剂柜在 PP 试剂柜内。

6、教学实验室 14-115

- (1) 敞口试剂，未贴标签；
- (2) 管式炉无操作规程。

7、教学实验室 14-316

- (1) 废液桶未张贴废液标签；
- (2) 乙酸酐管制品直接放入普通柜子。

8、教学实验室 14-313

- (1) 试剂较多，较杂乱。

9、教学实验室 14-307

- (1) 试剂未规范张贴标签。

10、教学实验室 14-412

- (1) 废液瓶放在木制桌上未放入废液区；
- (2) 试剂未规范张贴标签；
- (3) 木制试剂柜内存放易燃物；

11、教学实验室 14-416

- (1) 废液桶无托盘；
- (2) 危化品柜未上锁；
- (3) 试剂清单与试剂不对应；
- (4) 试剂未规范张贴标签；

12、教学实验室 14-417

- (1) 试剂未规范张贴标签；
- (2) 蒸馏水未去除原标签后规范张贴标签；
- (3) 地面不平需报修。

13、教学实验室 14-508

- (1) 试剂未规范张贴标签。

请各实验室安全负责人重视实验室安全工作，针对检查中发现的问题，积极整改，将整改报告及证明材料于3月12日前交至中心实验室。

化学化工学院

2024年3月5日

化学化工学院

3204000034838